

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo SEI nº 00220-00007154/2022-89

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer está realizando cotação de preços com vistas à contratação emergencial de empresas especializadas em limpeza, tratamento, conservação e manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF, pelo período de até 90 (noventa) dias. As propostas devem ser enviadas para o e-mail geatr@esporte.df.gov.br até o dia 31/10/2022 e deverá ser apresentada em papel timbrado e nela deve constar a razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, data de emissão, assinatura, descrição, valor e vigência (de preferência 60 dias). Diante disso, solicita-se estimativa de preços dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na limpeza e manutenção de piscinas	VOLUME DAS PISCINAS (m³)	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Centro Olímpico de Brazlândia. 1 (uma) Piscina Semi-Olímpica Dimensões 25,0m x 12,5m com 1,4m de profundidade e; 1 (uma) Piscina Infantil Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m de profundidade.	485,5	dia	90	R\$	R\$
2	Centro Olímpico de Planaltina 1 (uma) Piscina Semi-Olímpica Dimensões 25,0m x 12,5m com 1,4m de profundidade e; 1 (uma) Piscina Infantil Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m de profundidade.	485,5	dia	90	R\$	R\$
3	Centro Olímpico do Parque da Vaquejada 1 (uma) Piscina Semi-Olímpica Dimensões 25,0m x 12,5m com 1,4m de profundidade e; 1 (uma) Piscina Infantil Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m de profundidade.	485,5	dia	90	R\$	R\$
4	Centro Olímpico do Setor O 2 (duas) Piscinas Semi-Olímpica Dimensões 25,0m x 12,5m com 1,4m de	923	dia	90	R\$	R\$

	profundidade e; 1 (uma) Piscina Infantil Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m de profundidade.					
VALOR TOTAL					R\$	R\$

Serviços a serem executados:

1. Realizar serviço de a. Escovação do tanque com escova especial para o acabamento gel coat, promovendo a remoção das sujeiras; b. Aspiração do fundo da piscina (sujeiras decantadas); c. Limpeza das bordas e pedras do entorno; d. Remoção das sujeiras suspensas e retirada de impurezas da superfície da água; f. Controle de qualidade de água por meio de tratamento químico (desinfecção-cloração, floculação e correção do PH), incluindo lava pés e chuveiros; g. Manter a alcalinidade total entre 80 e 120 ppm e PH (potencial de hidrogênio entre 7,2 e 7,6);
2. Manter a água permanentemente cristalina e saudável, sem impurezas ou contaminantes, na parede e/ou depósitos no fundo da piscina;
3. Na execução dos serviços deverão ser disponibilizados produtos químicos, equipamentos e mão de obra necessária.
4. As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira à sábado.
5. Informa-se que as Piscinas dos Centros Olímpicos possuem revestimento de manta de Fibra de Vidro com acabamento em gel coat.

Atenciosamente,

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral